

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Fachbereich 3 / Bauen	54329 Konz, 29.06.2021
<u>Status:</u> öffentlich	Az.:	Nr.: 3H/6068/2021/1

Beratungsfolge:

08.07.2021 Verbandsgemeinderat Konz

Brandschutzkonzept für das Rathaus und das Verwaltungsgebäude II - Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:

Ein Büro war mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für das Rathaus und das Verwaltungsgebäude II beauftragt.

Das Brandschutzkonzept liegt seit März 2021 vor.

Das Brandschutzkonzept wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Landschaftspflege und Umweltschutz am 02.06.2021 vorgestellt und die sich hieraus ergebenden Einzelmaßnahmen erläutert.

Das Konzept beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:

- Hausalarmierungsanlage mit vernetzten Rauchmeldern
- Sicherheitsbeleuchtung Flure und Überprüfung der Fluchtwegebeschilderung
- 10 Stück T30-RS-Türen (teilweise mit Denkmalschutzauflagen)
- Eine Fensterausstiegshilfe (Ratskeller)
- Neue Windfangtür Haupteingang Rathaus
- Austausch Brandschutzglas im EG Rathaus
- Einbau einer Treppe Dachgeschoss zum 2. OG als 2. baulicher Fluchtweg im Rathaus
- Rauchabzüge in allen Treppenhäusern
- Brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungen in beiden Häusern
- Brandschutztechnische Schottungen der Deckendurchführungen in beiden Häusern
- Ertüchtigung des Lüftungsschachtes aus dem Ratskeller

Die Kosten für die Planung und die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen wurden auf Grundlage des Brandschutzkonzeptes grob geschätzt auf 400.000 € brutto und für den Haushalt Jahr 2021 angemeldet.

Da die Honorare für die Planerleistungen Architekt und Haustechniker insgesamt über 25.000 € netto liegen, müssen die Leistungsphasen 1 bis 9 national ausgeschrieben werden.

Der Ausschuss für Bauen, Landschaftspflege und Umweltschutz dem Verbandsgemeinderat empfohlen, dem vorgestellten Brandschutzkonzept für das Rathaus und das Verwaltungsgebäude II grundsätzlich zuzustimmen und umzusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Planerleistungen für Architekt und Haustechniker auszuschreiben.

Beschlussvorschlag:

„Dem vorliegenden Brandschutzkonzept für das Rathaus und das Verwaltungsgebäude II wird grundsätzlich zugestimmt und soll umgesetzt werden.“
