

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Fachbereich 3 / Bauen	54329 Konz, 25.03.2024
Status: öffentlich	Az.:	Nr.: 3H/7014/2024

Beratungsfolge:

09.04.2024 Ortsgemeinderat Wasserliesch

**Inanspruchnahme von Mittel im Rahmen der Deckungsfähigkeit:
Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Produkt
15/3652.523130 für eine Brandschutztür im OG KiTa Wasserliesch**

Sachverhalt:

Im Rahmen der Gefahrenverhütungsschau vom 21.02.2024 sind in der Kita in Wasserliesch Mängel zu beseitigen.

Im Obergeschoss wurde festgestellt, dass der Feuerabschluss zum Mehrzweckraum nicht richtig schließt, ebenso die Absenkdichtung.

Da eine Reparatur nicht durchgeführt werden kann, ist eine Erneuerung dieses Abschlusses erforderlich.

Die erforderliche Maßnahme ist bis zum 22.Mai 2024 durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Da für diese notwendige Maßnahme keine Kosten im Haushalt 2024 vorgesehen waren, müssen bei der Buchungsstelle 15 / 3652-523130 rund 6.600,00 € bereitgestellt werden.

Beschlussvorschlag:

„Aufgrund der notwendigen Kosten für die Erneuerung des Feuerabschlusses werden bei der Buchungsstelle 15/3652-523130 - 6.600,00 € überplanmäßig bereitgestellt.“